



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
 Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
 Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
 Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
 e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
 web site: www.laboratoriolapi.it



Reg. 305/2011
Notified Body N°0987

ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE SOSTITUTIVA / SUBSTITUTE CLASSIFICATION ASSESSMENT
ACL/1791/20/CPR/--

Quando applicabile il presente documento viene emesso in ottemperanza al Regolamento UE 305/2011 e Regolamento n.765 del 9 Marzo 2011 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativa degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, si stabilisce che:

When applicable the following document has been issued in compliance with the Regulation UE 305/2011 and Regulation n.765 of 9 March 2011 on the approximation of law, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products, it has been stated that the construction product:

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORT
Sostitutivo no. 1 a / Substitute no. 1 to N° 1791.0DC0050/20

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / Classification on behalf of
Biotecta Holding LLC

POB 36381 - Las Vegas - NV 89133 (USA)

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE / Trade name of the material
BIOTECTA® (Nom. Weight: 90 g/m²)

SPESSORE E PESO NOMINALE DEL MATERIALE / Nominal thickness and weight of the material
 22 mm - 10000 g/m²

DESCRIZIONE DEL MATERIALE / Description of the material
 Pannello di legno massello trattato con vernice trasparente / Solid wood panel treated with transparent varnish.

STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard
 (Non applicabile / Not applicable)

METODI DI PROVA / Test methods : UNI EN ISO 11925-2:2020 and UNI EN 13823:2020

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard : UNI EN 13501-1: 2019
 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification
 (Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione)

CLASSIFICAZIONE / Classification
B - s2, d0

La classificazione sopra riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:
Elementi posti a parete o soffitto - in contatto con supporto di Euroclasse A1 o A2 - non strutturali.

Lato esposto: superficie trattata con vernice Biotecta®.

Il Laboratorio non è stato coinvolto nella attività di campionamento.

The above reported classification is valid for the following actual end use:

Wall or ceiling - laying on support in Euroclass A1 or A2 - non structural.

Side exposed: surface treated with Biotecta® varnish.

The Laboratory not has been involved in sampling activity.

La presente Attestazione Sostitutiva è stata emessa senza ripetizione di prove, esclusivamente per la correzione del peso del materiale erroneamente riportato.
This Substitute Attestation has been issued without test repetition, only for the correction of the value of the weight of the material erroneously reported.

Prato, 25/11/2020

Il Responsabile Certificazione
The Certification Manager

Il Direttore del Laboratorio
The Director of the Laboratory

Valid until: 09/11/2025

Massimo Borsini

Luca Ermini

Nota: la data di scadenza di questo documento è puramente indicativa. Il presente documento perderà di valenza a seguito di qualsiasi variazione inerente i componenti chimici dei materiali, la denominazione commerciale o i dati del Richiedente, modalità o luogo di produzione, aggiornamento normativo, ecc. Sarà cura dell'intestatario richiedere un aggiornamento del precedente documento. Infine, si ricorda che se non esplicitamente indicato nello Standard di Prodotto a cui le prove si riferiscono i Rapporti di Prova e l'Attestato di Classificazione non hanno scadenza. Il Laboratorio potrà richiedere al rinnovo una verifica sperimentale per la conferma dei risultati ottenuti.

Note: the expiry date of this document is indicative only. This document will lose value as a result of any changes regarding the chemical components of the materials, the trade name or the data of the Sponsor, mode or place of production, regulation updates, etc. It will be care of the Applicant to require an update of the previous document. Finally, please note that if not explicitly stated in the Standard Product to which the evidence relates the Test Reports and Certificate of Classification do not expire. The Laboratory may request at the renewal date experimental verification to confirm the results obtained.



Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.
This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.